

T180/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 524

ITAT SRL

MANI. 1481AAN

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	524	20/02/2020			252,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ITAT S.r.l.

VIA CHIESA, 6

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02704060736 C.F. 02704060736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA SELLA-SUCCURSALE OD

IBAN: IT10L0326815800052586149360

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 94 del 06/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

47 CIG ZE6221F8FC, 94 CIG ZC12A7064D

IMPORTO LORDO	252,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	252,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		252,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 910251276 Data SDI: 20/05/2019 11:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	47	2019-05-16	EUR 204,96

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INTERVENTO SU MODULO DANNEGGIATO, RIPARATO MA NON IDONEO PER IL FUNZIONAMENTO, INTERVENTO CON URGENZA PER FUORIUSCITA DI GAS DA UN ALTRO MODULO PER COEBENTAZIONE INTERNA SCREPOLATA CHE OSTRUIVA SCAMBIATORE.		168,00	168,00	22 %


EE6281F8FC

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	168,00	36,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 168,00		IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 47

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 910251276 Data SDI: 20/05/2019 11:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	47	2019-05-16	EUR 204,96

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INTERVENTO SU MODULO DANNEGGIATO, RIPARATO MA NON IDONEO PER IL FUNZIONAMENTO, INTERVENTO CON URGENZA PER FUORIUSCITA DI GAS DA UN ALTRO MODULO PER COEBENTAZIONE INTERNA SCREPOLATA CHE OSTRUIVA SCAMBIATORE.		168,00	168,00	22 %


EE6281F8FC

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	168,00	36,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 168,00		IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 47

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
05 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DA PAGARE SUBITO / SCADUTA	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
06 FEB. 2020	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
06 FEB. 2020	

NOTE _____	

Prot. 2487/UT

Taranto lì **06.02.2018**

Lavoro n. S36/18

Spett.le
ITAT S.r.l.
Via Chiesa, 6
74026 PULSANO (TA)
Fax 099 5339611

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE C/O UFFICI AMAT

CIG ZE6221F8FC

In riferimento al preventivo datato 05.02.2018 prot. 2462 dell' importo di **€ 168,00 + IVA** per la **MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE C/O UFFICI AMAT**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 168,00 + IVA**.

Si precisa cheil pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Si richiede rapporto di lavoro controfirmato da personale AMAT attestante l'esecuzione delle attività effettuate.


dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



726. 2487

Handwritten signature

- AMAT**
 2/62
 06 FEB 2018
- AMT Amministrativo ☐
 - DIR Direzione Generale ☐
 - DIR Direzione Amministrativa ☐
 - DIR Direzione Tecnica ☐
 - UAP Appalti e Contratti ☐
 - UGM Commerciali e Marketing ☐
 - UGB Contabilità e Finanze ☐
 - UGS Esercizio e Sesta ☐
 - UGS Informatica e Statistica ☐
 - UMT Manutenzione e Tecnica ☐
 - UNU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. PP.RR. SINTESI ☐
 - RAO Ufficio Ragioneria ☐
 - CEO Segreteria ☐

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrici e climatizzazione
 Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)
 C.F. e P. IVA: 02704060736
 Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

CONSUNTIVO DI SPESA

Cliente Cognome/Nome o Rag. Soc <u>AMAT TARANTO</u> Indirizzo <u>VIA CESARE BATTISTA 657</u> C.A.P. <u>74121</u> Città _____ Prov. <u>TA</u> Partita IVA/C. Fisc: <u>00146330733</u>		Riferimenti Data <u>05/02/2018</u> N. ordine _____ N. DDT _____ Porto franco _____	
---	--	---	--

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
3	Vi rimettiamo quotazione per lavori eseguiti nelle vostre centrale termiche c/o ufficio AMAT. Intervento su modulo danneggiato, riparato ma non idoneo per il funzionamento, come da foglio lavoro del 15-01-2018 ore di lavoro di operai specializzato 3	€ 28,00	€ 84,00
3	intervento con urgenza per fuoriuscita di gas da un altro modulo per coebentazione interna screpolata che ostruiva scambiatore il 16-01 2018	€ 28,00	€ 84,00
			Imponibile € 168,00
			Spese di spedizione € 36,96
			TOTALE € 204,96

Modalità di pagamento <u>Altro</u> Banca di appoggio <u>BANCA SELLA</u> Coordinate <u>IT10L0326815800052586149360</u> Finanziamento _____ RIBA _____	IVA _____ _____ _____
---	-----------------------------

Immettere eventuali annotazioni qui

**PROPOSTA DI
COMMISSIONE n.**

ITAT SRL

alla Casa

, Data 16/01/2018

COMMITTENTE

AMAT

Cod. Fisc.

Part. IVA

CONSEGNA

IMBALLO

SPEDIZIONE

PAGAMENTO

BANCA

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA

Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto

INTERVENO CON URGENZA X
FUORIUSCITA DI GAS DA UN
ALTO MODULO X COIBENTAZIONE
INTERNA SCREPOLATA CHE
OSTRUIVA LO SCAMBIATORE

AM.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

IL PRODUTTORE

IL COMMITTENTE

ITAT SRL

PROPOSTA DI
COMMISSIONE n. _____

alla Casa _____

Agenda per la Mobilità nell'Arco di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

, Data 15/01/2018

Cod. Fisc. _____

Part. IVA _____

CONSEGNA _____

IMBALLO _____

SPEDIZIONE _____

PAGAMENTO _____

BANCA _____

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA

Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto

VI RIMETTIAMO QUOTAZIONI X LAVORI
ESEGUITI NELLE VOSTRE CENTRALI
TERMICHE E/O UFFICIO AMAT.
INTERVENTO SU MODULO DANNEGGIATO,
RIPARATO MA NON IDONEO X IL
FUNZIONAMENTO.
ORE DI LAVORO DI OPERAI
SPECIALIZZATI 3

IL PRODUTTORE

ide 80

IL COMMITTENTE

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO


OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1


AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	2462	6/2/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	2487	6/2/18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: RIA PORTO DI LAVORO	SI	O		15/1/2018	SI
RAPPORTO DI LAVORO	SI	O		16/1/18	SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		06 FEB. 2023			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 47	Data fattura: 16/5/2019	Importo: 168,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		06 FEB. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1959885450 Data SDI: 13/11/2019 11:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74121 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	94	2019-11-06	EUR 102,48

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA, COME DA CONTRATTO. PROT. N. S243/2019		84,00	84,00	22 %

CIG ZCA2A7064D

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,00	18,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 84,00		IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 94

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1959885450 Data SDI: 13/11/2019 11:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ITAT SRL

VIA CHIESA, 6

74121 - Pulsano - TA - IT

P.IVA: IT02704060736

Cod. Fiscale: 02704060736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	94	2019-11-06	EUR 102,48

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA, COME DA CONTRATTO. PROT. N. S243/2019		84,00	84,00	22 %

CIG ZC12A706AD

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,00	18,48

Dati pagamento


Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	EUR 84,00	IT10L0326815800052586149360
----------	-----------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 94

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-02-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.FEM

DATA 13/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "

WAT SRL

" LAVORO: S243/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	17475	31/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18036	31/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) RAPPORTO COLLAUDO EFFETTUATO	OK	C		✓	✓ 31/10/19
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	30.12.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 94	Data fattura: 01/11/19	Importo: € 84,- + IVA
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	13/11/20

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (GRUPPI TERMICI)

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO Catasto impianti/codice 0270092896

Rapporto di controllo N°

Data 18/04/2019

Protocollo UC/222956

Impianto termico sito nel comune di: TARANTO TA

in via/piazza: VIA CESARE BATTISTI 657 Cap: 74121

Responsabile : AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI,657 tel.:

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI,657 TARANTO

in qualità di ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Terzo responsabile ☐ Amministratore ☐ Intestatario

Impresa di Manutenzione :

ITAT SRL - VIA CHIESA 6 PULSANO TA 0995339611

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO

Dichiarazione di conformità dell'impianto	SI	Libretti uso/manutenzione generatore presenti	SI
Libretto d'impianto	SI	Libretto compilato in tutte le sue parti	SI

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza °fr	18,00	Trattamento in riscaldamento Non(R)ichiesto-(A)ssente-(F)iltrazione-A(N)dolcimento-Cond.(C)himico	R
Trattamento in ACS - Non(R)ichiesto-(A)ssente-(F)iltrazione-A(N)dolcimento-Cond.(C)himico	R		

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna : locale idoneo.	SI	Canale da fumo o prodotti di scarico idonei (es.vis.)	SI
Per installazione esterna generatori idonei	SI	Sistema di regolazione temp.ambiente funzionante	SI
Apertura di ventilazione/areazione libera da ostruzione	SI	Assenza di perdite di combustibili liquidi	SI
Adeguate dimensioni apertura ventilazione/areazione	SI	Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore	SI

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

Costruttore: RIELLO	Modello: BS3	Matricola: 002284	
Pot. term. nom. utile (kW) 80,00	Pot. term. nom al locale (kW) 86,00	Anno di costruzione: 01/01/2006	
Marchatura efficienza energetica:(DPR 660/96):	Uso: Riscaldamento e acqua calda	Data installazione: 01/01/2005	
Caldaia tipo: B	Combustibile: METANO	Volimetria riscaldata (m³): 0,00	
Consumi ultima stagione di riscaldamento (m³/kg).	Tiraggio: N	Locale installazione: E	
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti	SI	Dispositivi di sicurezza non manomessi o cortocircuitati	SI
Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero	SI	Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi	SI
Presenza riflusso prodotti combustione	NO	Risultati controllo secondo UNI 10389-1, conformati alla legge	SI
Degressione del canale da fumo (Pa)			

Num modulo	Temperatura fumi(°C)	Temperatura aria comb.(°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach(n°)	CO (ppm)	Rend.to Combustione	Rend.to Min.legge	Modulo termico
1	100,40	18,30	11,00	6,30		137,00	90,90	87,00	1

CHECK LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica

- Assestimento di valvole termostatiche
- Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- Introduzione di un trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento ove assente
- La sostituzione di un sistema on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura

OSSERVAZIONI:

RACCOMANDAZIONI (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione): CONTROLLARE ANNUALMENTE LA CALDAIA

PRESCRIZIONI (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione):

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati) che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto può funzionare

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successive. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e cognome: GIANLUCA TOMAI

Indirizzo VIA CHIESA 6 PULSANO TA 0995339611

Orario di arrivo presso l'impianto 08:00

Orario di partenza dall'impianto 09:00

Bollino virtuale: 40,00 euro

Firma manutentore

Firma responsabile

ITAT SRL

AMAT SPA

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (GRUPPI TERMICI)

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO Catasto impianti/codice 0270092897

Rapporto di controllo N°

Data 15/04/2019

Protocollo UC/226131

Impianto termico sito nel comune di: TARANTO TA

in via/piazza: VIA CESARE BATTISTI 657 Cap: 74121

Responsabile: AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 tel.:

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI, 657 TARANTO

in qualità di ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Terzo responsabile ☐ Amministratore ☐ Intestatario

Impresa di Manutenzione:

ITAT SRL - VIA CHIESA 6 PULSANO TA 0995339611

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO

Dichiarazione di conformità dell'impianto	SI	Libretti usomanutenzione generatore presenti	SI
Libretto d'impianto	SI	Libretto compilato in tutte le sue parti	SI

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza °fr	18,00	Trattamento in riscaldamento -Non(R)ichiesto-(A)ssente-(F)iltrazione-(D)olcimento-Cond.(C)himico	R
Trattamento in ACS -Non(R)ichiesto-(A)ssente-(F)iltrazione-(D)olcimento-Cond.(C)himico	R		

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: locale idoneo:	SI	Canale da fumo o prodotti di scarico idonei (es. vis.)	SI
Per installazione esterna generatori idonei	SI	Sistema di regolazione temp. ambiente funzionante	SI
Apertura di ventilazione/aerazione libera da ostruzione	SI	Assenza di perdite di combustibili liquidi	SI
Adeguate dimensioni apertura ventilazione/aerazione	SI	Idonea tenuta dell'impianto interno e racconto con il generatore	SI

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

Costruttore: LAMBORGHINI	Modello: FUTURA POWER	Matricola: 1813L20013	
Pot. term. nom. utile (kW) 120,00	Pot. term. nom al focolare (kW) 120,00	Anno di costruzione: 01/01/2006	
Marcatura efficienza energetica:(DPR 660/96):	Uso: Riscaldamento	Data installazione: 01/01/2006	
Caldaia tipo: C	Combustibile: METANO	Volimetria riscaldata (m³): 0,00	
Consumi ultima stagione di riscaldamento (m³/kg):	Tiraggio: F	Locale installazione: I	
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti	SI	Dispositivi di sicurezza non manomessi o cortocircuitati	SI
Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero	SI	Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi	SI
Presenza riflusso prodotti combustione	NO	Risultati controllo secondo UNI 10389-1, conformi alla legge	SI
Depressione del canale da fumo (Pa)			

Num modulo	Temperatura fumi (°C)	Temperatura aria comb. (°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach(n°)	CO (ppm)	Rend.to Combustione	Rend.to Min. legge	Modulo termico
1	23,70	14,40	7,70	7,40		73,00	108,40	80,00	1

F. CHECK LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica

- Adozione di valvole termostatiche
- L'isolamento delle reti di distribuzione nei locali non riscaldati
- Introduzione di un trattamento dell'acqua sanitaria o per riscaldamento ove assente
- La sostituzione di un sistema on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura

OSSERVAZIONI:

RACCOMANDAZIONI (In attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione): CONTROLLARE ANNUALMENTE LA CALDAIA

PRESCRIZIONI (In attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione):

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati) che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. **L'impianto può funzionare**

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successive. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e cognome: GIANLUCA TOMAI

Indirizzo VIA CHIESA 6 PULSANO TA 0995339611

Orario di arrivo presso l'impianto 08:00

Orario di partenza dall'impianto 09:00

Bollino virtuale: 60,00 euro

Firma manutentore

ITAT SRL

Firma responsabile

AMAT SPA

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (GRUPPI TERMICI)

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO Catasto impianti/codice 0270092895

Rapporto di controllo N°

Data 15/04/2019

Protocollo UC/223060

Impianto termico sito nel comune di: TARANTO TA

in via/piazza: VIA CESARE BATTISTI 657 Cap: 74121

Responsabile: AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 tel.:

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI, 657 TARANTO

in qualità di ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Terzo responsabile ☐ Amministratore ☐ Intestatario

Impresa di Manutenzione:

ITAT SRL - VIA CHIESA 6 PULSANO TA 0995339611

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO

Dichiarazione di conformità dell'impianto	SI	Libretti uso/manutenzione generatore presenti	SI
Libretto d'impianto	SI	Libretto compilato in tutte le sue parti	SI

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza °fr	18,00	Trattamento in riscaldamento Non(R)ichiesto-(A)ssente-(F)iltrazione-A(D)olcimento-Cond.(C)himico	R
Trattamento in ACS -Non(R)ichiesto-(A)ssente-(F)iltrazione-A(D)olcimento-Cond.(C)himico	R		

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: locale idoneo:	SI	Canale da fumo o prodotti di scarico idonei (es.vis.)	SI
Per installazione esterna: generatori idonei	SI	Sistema di regolazione temp. ambiente funzionante	SI
Aperture di ventilazione/areazione libere da ostruzione	SI	Assenza di perdite di combustibili (liquidi)	SI
Adeguate dimensioni aperture ventilazione/areazione	SI	Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore	SI

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

Costruttore: LAMBORGHINI	Modello: FUTURA POWER	Matricola: 1813L20013	
Pot. term. nom. utile (kW) 120,00	Pot. term. nom al focolare (kW) 120,00	Anno di costruzione: 01/01/2006	
Marcatura efficienza energetica:(DPR 660/96):	Uso: Riscaldamento	Data installazione: 01/01/2006	
Caldaia tipo: C	Combustibile: METANO	Volumetria riscaldata (m³): 0,00	
Consumi ultima stagione di riscaldamento (m³/kg):	Tiraggio: F	Locale installazione: I	
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti	SI	Dispositivi di sicurezza non manomessi o cortocircuitati	SI
Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero	SI	Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi	SI
Presenza riflusso prodotti combustione	NO	Risultati controllo secondo UNI 10389-1, conformi alla legge	SI
Depressione del canale da fumo (Pa)			

Num modulo	Temperatura fumi (°C)	Temperatura aria comb. (°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach (n°)	CO (ppm)	Rend.to Combustione	Rend.to Min. legge	Modulo termico
1	35,50	15,60	8,10	7,20		10,00	105,00	90,00	1

F. CHECK LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica

- Adozione di valvole termostatiche
- Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- Introduzione di un trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento ove assente
- La sostituzione di un sistema on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura

OSSERVAZIONI:

RACCOMANDAZIONI (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione): CONTROLLARE ANNUALMENTE LA CALDAIA

PRESCRIZIONI (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione):

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati) che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto può funzionare

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva, in presenza di carenze riscontrate e non eliminate. Il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e cognome: GIANLUCA TOMAI

Indirizzo VIA CHIESA 6 PULSANO TA 0995339611

Orario di arrivo presso l'impianto 08:00

Bollino virtuale: 60,00 euro

Firma manutentore

ITAT SRL

Orario di partenza dall'impianto 09:00

Firma responsabile

AMAT SPA

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Spett.le
ITAT SRL
Di Tomai Armando
Via Chiesa 6
74026 Pulsano (TA)
Fax n. 0995339611
Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro n. S243/2019

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO CENTRALE TERMICA

CIG ZC12A7064D

In riferimento al preventivo, protocollo n°17975/2019, inerente **INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO CENTRALE TERMICA**, si emette ordinativo per un importo totale di € 84,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.



Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



PER ACCETTAZIONE

ITAT srl

ITAT s.r.l.

Via CHIESA, 6 - 74026 - PULSANO (TA)
Tel. 099. 5339611 - 3920170962
P. Iva 01835610732

ARIA CONDIZIONATA - RISTRUTTURAZIONI - CANALIZZAZIONI - METALMECCANICA - IMPIANTI TERMIDRICI

Spett.le AMAT
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

Pulsano 18/10/2019

Alla c/a dell'Ing. Pellicoro

OGGETTO: Relazione tecnica

A seguito dell'intervento urgente nella centrale termica CT degli spogliatoi, in via Cesare Battisti, veniamo a precisare che è stato svuotato tutto l'impianto, per poter accedere al carico di aria e acqua del polmone, per il funzionamento dell'impianto e ripristinare il flusso dell'acqua calda nei bagni. Il costo dell'intervento è relativo a 3 ore di lavoro, pari al costo di 28.00 x 3 - 84,00 - Euro più iva.

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Distinti Saluti

ITAT s.r.l.
Via Chiesa n. 6
PULSANO TA