

DAL 27/5 AL 06/06.



**Main
tech**

maintenance and technology

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - REA Bari 434199

N. 312060 40
DATA 06.06.2026

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	VIA S. E.
COMMESSA	26 u. di
MODELLO	PROSOPIC
MATRICOLA	UNIO INTER

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFICACIA COLLE DA USMA CULTURA LA
MANUTENZIONE - VALORI INTEREGLI E RELATIVI GLI
E MANUTENZIONE DI MANUTENZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
ALBANO	04				
DELLA	04				
GRANDE	04				

MOD. FORNITORE 91015338

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ESITO INTERVENTO
06.06.2026

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA

Magna PT S.p.A.

C.F. e P.IVA 04886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Oriensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it C.C.I.A.A. di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorocarb.
ed Effetto Serra

APPARECCHIATURA APES SIST. 1 + SIST. 2

OPERATORE M. G. D'Amico

RAAS S.p.A.

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 22/05/26 SC 06/06/2026