

RAPPORTO DI INTERVENTO

[Handwritten signature]

CLIENTE	<u>FRAGA R</u>
PRESSO	<u>FRAGORI</u>
COMMESSA	<u>26 M M</u>
MODELLO	<u>SD 101 + SD</u>
MATRICOLA	<u>102</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO COLLE DA NORMA RICHIESTA LA
MANUTENZIONE MOTORE DANCE SU GELI FRAGORI IN
OGGETTO DI UNO DEI GELI E MANUTENZIONE DI
FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOS EFFETTUATO SD 101 DISTRESSO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>BAUINO</u>	<u>08</u>				
<u>FRAGORI</u>	<u>08</u>				
<u>FRAGORI</u>	<u>08</u>				
<u>FRAGORI</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO
[Handwritten signature]

FIRMA DEL CLIENTE
[Handwritten signature]
FRAGA R S.p.A.
Via Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)



**Main
tech**
maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. 94/MC
DATA 23/02/2026

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	26.11.14				X
N. ORDINE	4500726741	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	ESSICCATORI PARKER AD 101 matr. 399011850002		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	ESSICCATORI ATLAS COPCO FD1750VSDG AD102 matr. SKE001540				

DESCRIZIONE LAVORO
ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573

STRUMENTAZIONE ADOPERATA
CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO
Codice Fiscale: 05691610728
Denominazione: MAIN TECH S.R.L.
Certificato: 326/13

PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO
MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q
ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01

QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	3			
GADALETA	3			
BRUNO	2			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE
nessuna perdita

Firma leggibile del tecnico MAIN TECH S.R.L.	FIRMA DEL CLIENTE Via dei Ciclamini, 4 70026 Modugno (BA)
--	---

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.