

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	UFFICI S.S. 1
COMMESSA	26 M M
MODELLO	TRANSOLIC
MATRICOLA	01115 BT.

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUANDO CORRE DI VERBA RICHIESTA
LA MANUTENZIONE INTERIOME SULLA SUE UNITA
ESISTENTE DA IL RELATIVO GATCOO DEI
PARTECIPAZIONE DI TROVAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>Stefano</u>	<u>06</u>				
<u>Di Stefano</u>	<u>10</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Firma] FIRMA DEL CLIENTE [Firma]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Oriensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of ISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



REGOLAMENTO (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluoridati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA AIR-ES SIST. 1+552 OPERATORE M. G. Marino
RAAS S.p.A.

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 22/05/26 SC 06/06/2026