

28-29-04



**Main
tech**
maintenance and technology

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - REA Bari 434199

N. 23/04DATA 29.04.2026

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P.
PRESSO	DEUTZ AG NORD + EST.
COMMESSA	Z6 M 14
MODELLO	Radial
MATRICOLA	UNITA' ESTERNE

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFettuato Controllo da Vostra Rappresentante in
MANUTENZIONE INTERIORE SULLA UNITA' IN OGGETTO
DEI RELATIVI GRUPPI E PARTI DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCO MURRO	08				
ROBERTO	08				
DE PACE	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

 Cod. For. <u>91015338</u> <u>29 APR. 2026</u> "Ricevuto con riserva e verifica" Leggit/ile <u>Alma D'Amico</u>
--

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via della Ortensia, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CEN Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Regolamento (UE)
n. 2015/2067 del Parlamento
ed Effetto Sema

APPARECCHIATURA POLITECNICA NORD+EST
82050 PIC

OPERATORE ALBERTO MUSCO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
✓	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

✓	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
✓	Controllo rumorosità ventilatore	
✓	Controllo assorbimenti elettrici	
✓	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
✓	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
✓	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

23/04/2026
29/04/2026