

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	2001 S. Maria
COMMESSA	26 11 14
MODELLO	U16TECE8
MATRICOLA	U16TECE8

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUANDO CORRE DI VOTOMI RILIEVATI
LA VISTA ISPEZIONE F GAS SERIE 8000E CORRE DI
D. P. R. ADESSO DEL 20/26 GA E SIND ADESSO

ADDA FREGATA DA ANGELO PASCOVINO
DA ICIA - CER-005313-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PASCOVINO	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod.For. _____
20 FEB. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma _____
Leggibile _____

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



CERTIFIED
Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorurati
ad Effetto Serro

APPARECCHIATURA AREA OFFIC. SIST. + SIST. OPERATORE MACCHINA
PROSSIMO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☒	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

05-06/2/2006

21/02/2006



**Main
tech**

maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. **83/MC**
DATA **18/02/2026**

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	26.11.14				X
N. ORDINE	4500726741	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	VRV PANASONIC mod. U-14ME2E8 matr. 6339000187/mod. U-16ME2E8 matr. 6339000287 matr.		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		

DESCRIZIONE LAVORO

ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573

STRUMENTAZIONE ADOPERATA

CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO

Codice Fiscale: 05691610728

Denominazione: MAIN TECH S.R.L.

Certificato: 326/13

PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO

MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q

ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01

QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO



NOTE DEL TECNICO

NESSUNA PERDITA.

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	2			
GADALETA	2			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

nessuna perdita

Firma leggibile del tecnico	FIRMA DEL CLIENTE
 MAIN TECH S.r.l. Via delle Ortensie, 10 70026 Modugno (BA) P.IVA 05691610728	 Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 Modugno (BA)

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.



**Main
tech**
maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. **84/MC**
DATA **18/02/2026**

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	26.11.14				X
N. ORDINE	4500726741	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	VRV PANASONIC mod. U-20ME2E8 matr. 6339200279/mod. U-16ME2E8 matr. 6339000233/mod. U-16ME2E8 matr. 6339000283 matr.		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		

DESCRIZIONE LAVORO

ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573

STRUMENTAZIONE ADOPERATA

CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO

Codice Fiscale: 05691610728

Denominazione: MAIN TECH S.R.L.

Certificato: 326/13

PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO

MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q

ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01

QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO



NOTE DEL TECNICO

NESSUNA PERDITA.

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	3			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

nessuna perdita

Firma leggibile del tecnico	FIRMA DEL CLIENTE
 MAIN TECH S.R.L.	 VIA DELLE ORTENSIE, 10 70026 MODUGNO (BA) 080/5315358

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.