

RAPPORTO DI INTERVENTO

[Handwritten signature]

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>S.S. 150KV</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>EC GROUP.</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORRE DA VOSTRA RICHIESTA LA
MANUTENZIONE TRIDIFFERENZIALE SOTTO MACCHINA 150KV
ON I RELATIVI CAVI E ARMATORI DI TENSIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA

Cod.For. _____

27 GEN. 2026

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma Leggibile [Handwritten Signature]

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CIES Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

RIIA CERTIFICAZIONE
Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA S. 572 150KV
EC GROUP

OPERATORE ALBERTO MURRO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
☒	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condense	

Data

26/01/2026



**Main
tech**
maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. **127/MC**
DATA **05/03/2026**

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	26.11.14				X
N. ORDINE	4500726741	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	RC GROUP PEGASUS DXA matr. 98.05178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		

DESCRIZIONE LAVORO

ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573

STRUMENTAZIONE ADOPERATA

CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO

Codice Fiscale: 05691610728

Denominazione: MAIN TECH S.R.L.

Certificato: 326/13

PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO

MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q

ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01

QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO


NOTE DEL TECNICO

NESSUNA PERDITA.

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	3			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

nessuna perdita

Firma leggibile del tecnico  MAIN TECH S.R.L.	FIRMA DEL CLIENTE  MAGNA PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA)
---	---

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.