

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>FUSONE R</u>
PRESSO	<u>LOCATE IT.</u>
COMMESSA	<u>26 M M</u>
MODELLO	<u>FRANSONIC</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO Fortificato Colore di lavoro ricevuto da la
MANUTENZIONE. TROVARE SOSTITUIRE SUE SOSTITUIRE IN
OGGETTO DI 1 RELATIVI DI 2000 E 2000 DI
DI TROVARE SOSTITUIRE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>DE AG</u>	<u>07</u>				
<u>DISPOMIBILI</u>	<u>01</u>				
<u>OSSESSA</u>	<u>02</u>				
<u>SESSO</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MANUTENZIONE
Cod.For.
27 MAR 2006
"piccolo con il priva o v. ca"
Firma
Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.

APPARECCHIATURA COLUCCI T.
QUASSI

OPERATORE MURCINO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
✓	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
✓	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

✓	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
✓	Controllo rumorosità ventilatore	
✓	Controllo assorbimenti elettrici	
✓	Lavaggio batterie evaporanti	
✓	Lavaggio griglie	
✓	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
✓	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 23/03/2026