

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	STAB. MOD
COMMESSA	26.11.01
MODELLO	WEISSEIZ ACI
MATRICOLA	11088

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO INTERVENTO SU FRIGO RUSCONI
TRANDO TERMOSTATICA IN AVARIA. POWEREDON ALLA
REGOLAZIONE. NECESSITA SOSTITUZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO REFERENTE : PAOLO ROMANO / ANGELO BIUNDO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PACE	2				
PASCUCU	4				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod. For. _____
22 MAR. 2026
Intervento con riserva e verifica
Loggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE