

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	PRODOTTORE S.p.A.
COMMESSA	60 11 14
MODELLO	TELEO GLD
MATRICOLA	8181

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: *Effettuazione delle verifiche di tenuta e controllo della manutenzione straordinaria delle parti meccaniche e idrauliche del motore.*

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>RICCARDO BOSCO</i>	<i>06</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



MAGNA
Cod. For. *91015338*
27 GEN. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile *[Signature]*



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Oriensi, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1



APPARECCHIATURA THERMOCOD
PROD. SCOS SANIT.

OPERATORE MARCO MASINO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
✓	Controllo teleruttori	
✓	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
✓	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
✓	Controllo rumorosità ventilatore	
	Controllo assorbimenti elettrici	
	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
	Controllo pendenza scarichi condense	

Data

28/01/2026