

RAPPORTO DI INTERVENTO

[Handwritten signature]

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>LA COOLING</u>
COMMESSA	<u>26 u. h</u>
MODELLO	<u>6312. PIRELLA</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUANDO OPERE DI MANUTENZIONE ALLA
MANUTENZIONE REGISTRORE SULLA MACCHINA IN OGGETTO
DEI LUBRIFICANTI OLII E RENDIMENTI DI FUNZIONAMENTO
STABILITO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>DEPAG</u>	<u>05</u>				
<u>GRADILIA</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

13/01
Cod. For. 2.144.2223
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile [Handwritten Signature]

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.



**Main
tech**
maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via della Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434192
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Regolamento (UE)
n. 2015/2007 Gas Fluoride
ad Effetto Setto

APPARECCHIATURA GADIZ IACOMIAG

OPERATORE MARCO MANFRA

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☐	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

24/6/2020