

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIAGGIO</u>
PRESSO	<u>CABINETT.</u>
COMMESSA	<u>CO M IN</u>
MODELLO	<u>CARTE</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUANDO GORE IN WORKMANSHIP
LA MANUTENZIONE INDEBOLITA SULLA PLACCA
IN OGGETTO DEI RELATIVI GORE E RISORSE
DI FIDUCIA

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCONI</u>	<u>03</u>				
<u>UGRIS</u>	<u>03</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

PIAGGIO
Cod.For. 9105338
26 MAG. 2026
"Firmare per ricevuta e verifica"
Leggibile [Signature]



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via della Oriansie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it C.C.I.A.A. di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1

Member of CIBB Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



MANAGEMENT SYSTEM
Regolamento (UE)
n. 2015/2087 Gas Fluorati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA AS-TECH
ALURE

OPERATORE Paolo Manno

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

26/05/2016