

N. 128/le

DATA 06.03.2026

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	CENOB STELLA
COMMESSA	26 M M
MODELLO	2HSS + APUER
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO GORE DA BOMBA QUALI E STA IN
MANUTENZIONE MOLE SMOLE SULLA MACCHINA IN OGGETTO
ON I RELATIVI GIORNI E ANOMALIE DI FONDO MOTO 30

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
DELLA	01				
GIACCHINO	01				
BURRO	01				
DELLA	01				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
 Cod.For. 9615338
 16 MAR 2026
 Ricevuto con riserva e verifica"
 Firma
 Leggibile Alte Pite

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE


Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
 La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Oriensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1



APPARECCHIATURA CENTAO STEEL
ROSS + ARIZEE

OPERATORE MARCO MUSKO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☐	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 06/03/26