

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGAS R
PRESSO	OFFICINA SOST. NEOL
COMMESSA	C6 M M
MODELLO	PSA 501C
MATRICOLA	UNITA' INTERNE

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO



EFFETTUANDO CORREZIONE AL VORREVA ALLIENI LA
MANUTENZIONE DELLE UNITA' INTERNE TRAMITE
CON I CRISTALLI GIACCHI E PASTIGLIE DI FONDAZIONE
DEBBO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
BANO	00				
OSCAR	00				
DEBBO	00				
MAGAS	00				
LORUSSO	00				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	
MAGNA Magna PT S.p.A. C.F. e P.IVA 04886850728	

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it C.C.I.A.A. di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1

Member of ISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Refrigerant Management
Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA APES S.S. 1 + S.S. 2
DAV SPIC

OPERATORE M. G. Marino

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 22/05/26 a/c 06/06/2026