

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MEGA P.</u>
PRESSO	<u>REASI</u>
COMMESSA	<u>6 M M</u>
MODELLO	<u>ORTOTW12 + CSEPIE</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE DA W8M RUTIFER SA
A MANO IMPEDIMENTI SULLE CILIE IN OGGETTO CON
I RELATIVI CANTON E SISTEMI DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MEGA P.</u>	<u>06</u>				
<u>DETA</u>	<u>06</u>				
<u>ONDA</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

Cod. For.

22 APR 2020

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva verifica"

Firma

Leggibile

APPARECCHIATURA CEMA OLIOFLEX
ARLIFE

OPERATORE MARCO MURANO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 22/04/2026