

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA PI</u>
PRESSO	<u>MEUSA</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>GONGEADORET</u>
MATRICOLA	<u>FORTEGI</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		



DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GONGE DA USOMA RUAIRERA
LA MANUTENZIONE TRADIZIONALE SUE CEE LA OGGI
DA I RELATIVI CONTROLLI E SANITARI DI FUNZIONA
MENTE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO


NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MASSIMO</u>	<u>08/01</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



APPARECCHIATURA Fella Miss
CONFEZIONE
TORNA GGI

OPERATORE MCCATMANNO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☐	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condense	

Data

17/12/2006