

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>Magna PT</u>
PRESSO	<u>FESIC</u>
COMMESSA	<u>6 M 14</u>
MODELLO	<u>FESIC ID 103</u>
MATRICOLA	<u>ID 104</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO COLLE DA NORMA RICHIESTA
A VISIONE I SEGNALI FUGAS ANNUALE COLLE DA D.P.R
NESSUNO DAL COLLE DA FESIC ADESSO DI TUA



PODA FESIC COLLE DA MAGNA PT
DA ICIP - COL - 05313-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGNA PT</u>	<u>03</u>				
<u>GRADUATO</u>	<u>03</u>				
<u>RAVNO</u>	<u>03</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

91015338 MAGNA PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 1 70026 MODUGNO (BA)	
FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA

EDIC.

SD 103 + SD 104

OPERATORE

M. R. S. M. A. R. O.

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☐	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☐	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☐	Controllo rumorosità ventilatore	
☐	Controllo assorbimenti elettrici	
☐	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☐	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

24/07/2026