

RAPPORTO DI INTERVENTO

[Handwritten signature]

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>PRODE. SCOP. S.M.</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>THERMOGOLD</u>
MATRICOLA	<u>0625</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO COLLE DA VOSSM NELLA S.M. LA
MANUTENZIONE. TROVATE S.M. S.M. MANUTENZIONE OGGI
GA I RELATIVI GIORNI E ANNOTAZIONI DI TAVOLA
PIENO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGNUSO</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE



FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



ISO 15001
Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA PRODUT. AGORA S.p.A.

HPD THERBOCO

OPERATORE PIRELLA MARIO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
	Controllo rumorosità ventilatore	
	Controllo assorbimenti elettrici	
	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

24/04/26