

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	SAN RSU
COMMESSA	26 M 1/4
MODELLO	EC GROUP
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO COSTE DA NORME RICHIESE A MANUTENZIONE MOTORE SMOLE SUI RALLENTO IN COORDINAMENTO CON I RELATIVI CONTROLLI E RINGHIANTI DI FONDO A STENO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARTINELLI	03				
DE PASO	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA

Cod. For. 91015338

20 FEB. 2026

"Ricevuto con riserva o verifica"

FIRMA DEL CLIENTE [Firma]

Leggibile

FIRMA DEL TECNICO [Firma]



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



ENERGY EFFICIENCY
Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA 250
EC Group

OPERATORE MARCO MURRO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☒	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☐	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☐	Pulizia filtri aria	
☒	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

16/02/2016
18/02/2016