

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>BUSCH ROSS</u>
COMMESSA	<u>26 di 14</u>
MODELLO	<u>DALIN</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO COLLE DA CODICE QUALIFESON IN
MANUTENZIONE MOTORE SOTTO ALLA GUIDA DI UN
OGGETTO DI I QUALI COLLE E ANTE
DI FANTASIA

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>DE PAS</u>	<u>06</u>		<u>07/03/2026</u>		
<u>GADELIN</u>	<u>06</u>		<u>u</u>	<u>u</u>	
<u>MAGNUM</u>	<u>06</u>		<u>03/03/2026</u>		
<u>GADELIN</u>	<u>06</u>		<u>u</u>	<u>u</u>	
<u>DE PAS</u>	<u>06</u>		<u>u</u>	<u>u</u>	

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
 Cod.For. 91015338
05 MAR. 2026
 "Ricevuto con riserva e verifica"
 Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Regolamento (UE)
n. 2015/2087 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA BROCHI POMA GAMB R.C. OPERATORE MARCELMANO
DIKIA

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
	Controllo rumorosità ventilatore	
	Controllo assorbimenti elettrici	
	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 27/03/2016