

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	BORGAS R			
PRESSO	UFFICIO AREA 1 + MUSEO			
COMMESSA	26 M M	☐ GAS	☐ ELETTRICO	☐ IDRAULICO
MODELLO	DAISSAIC	☐	☐ MANUTENZIONE PROGRAMMATA	
MATRICOLA	011111 ESTERNA	☐	☐ ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO	



DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO COSTE DA 108M RICHIESTA LA MANUTENZIONE IMPIANTI SULLA MACCHINA IN OGGETTO DA I RELATIVI CARICHI E RINNOVAMENTO DI RILASCIAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PERGAMUNO	06	05/02/2026			
GADALFA	04	"	"	"	
PERGAMUNO	04	06/02/2026			
GADALFA	04	"	"	"	

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	

MAGNA
Cod. For. _____
14 FEB. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile _____



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA ARCA UTIC. SIDA + SISO PERATORE INCESTIMUO
PROSOPIC

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
✓	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
✓	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
✓	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

✓	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
✓	Controllo rumorosità ventilatore	
✓	Controllo assorbimenti elettrici	
✓	Lavaggio batterie evaporanti	
✓	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
✓	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

05-06/2006

21/02/2006



**Main
tech**
maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. 83/MC
DATA 18/02/2026

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	26.11.14				X
N. ORDINE	4500726741	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	VRV PANASONIC mod. U-14ME2E8 matr. 6339000187/mod. U-16ME2E8 matr. 6339000287 matr.		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		

DESCRIZIONE LAVORO

ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573

STRUMENTAZIONE ADOPERATA

CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO

Codice Fiscale: 05691610728

Denominazione: MAIN TECH S.R.L.

Certificato: 326/13

PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO

MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q

ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01

QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO



NOTE DEL TECNICO

NESSUNA PERDITA.

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	2			
GADALETA	2			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

nessuna perdita

Firma leggibile del tecnico  MAIN TECH S.R.L.	FIRMA DEL CLIENTE  Magna PT SPA Via dei Ciclamini, 4 70026 Modugno (BA)
--	---

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.



**Main
tech**

maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. **84/MC**
DATA **18/02/2026**

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	26.11.14				X
N. ORDINE	4500726741	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	VRV PANASONIC mod. U-20ME2E8 matr. 6339200279/mod. U-16ME2E8 matr. 6339000233/mod. U-16ME2E8 matr. 6339000283 matr.		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		

DESCRIZIONE LAVORO
ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573
STRUMENTAZIONE ADOPERATA
CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259
SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO
Codice Fiscale: 05691610728 Denominazione: MAIN TECH S.R.L. Certificato: 326/13
PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO
MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01

QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO
NESSUNA PERDITA.

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	3			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE
nessuna perdita

Firma leggibile del tecnico MAIN TECH S.R.L.	FIRMA DEL CLIENTE ANIMALENTA
Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.	