

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	STAB. MOD.
COMMESSA	26 M 01
MODELLO	PRAWERA
MATRICOLA	M 006

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO INTERVENUTI, COTE DA VOSTRA RICHIESTA, PER
CONTINUO GRUPPO FRIGO.
N.B. DOPO L'ENNESIMO INTERVENTO SI RILEVA PROBLE
MA DI MAL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DOVUTO DA
ALTA TEMPERATURA ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO REF. AUGURO BUNDO / RICHIESTA PARTUM

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PACE	2	2			
PASCOM					

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	MAGNA
		Cod.Fgr. _____
		22 MAR. 2026
		"Ricevuto con riserva e verifica"
		Firma Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.