

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	RAZZANO OFFICI
COMMESSA	26 M 14
MODELLO	52K C1 + C2
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GATE DA UOMO RICHIESTA LA
MANUTENZIONE INOLTRE SOTTO SULL'IMPIANTO IN OGGETTO
DEI 1 RILASTI GATEOLI E RIMORINI DI FUNZIONA
MENTE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

CODICE FORNITORE
91015338
SILVIO DANTICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PIA RO MANO	08				
GRADALENA	08				
DEPA	08				
MARELLA	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA

Magna PT S.p.A.

C.F./P.IVA 05691610728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via della Ortensia, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it C.C.I.A.A. di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1

Member of CIBG Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Regolamento (UE)
n. 2016/2067 Gas Piping
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA RAZZANA OFFICI
YORK C1 + C2

OPERATORE GIACOMO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☒	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☒	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☒	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☐	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☐	Controllo rumorosità ventilatore	
☐	Controllo assorbimenti elettrici	
☐	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☐	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 02/05/2026
06/05/2026