

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<i>MAGNA R</i>
PRESSO	<i>PORTOFINO</i>
COMMESSA	<i>CO M 14</i>
MODELLO	<i>MAN SDC</i>
MATRICOLA	<i>UNITA INTERA</i>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

*EFFETTUO GORE DA WORKS RICERCA SUI
LA MANUTENZIONE UNITA INTERA DELLE MASCHINE
IN OTTICA DI I REPARTI CONTROL E
PREVENZIONE DI MANUTENZIONE*

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO


NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>MAGNA</i>	<i>04</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO *[Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva verifica"


Cod. For. <i>91015338</i>
04 FEB. 2026
Firma Leggibile <i>[Signature]</i>



Main tech

maintenance and technology


MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1



APPARECCHIATURA ROLINFORMA NORD + EST OPERATORE M. G. M. G. M.
ROSSI S.p.A.

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☐	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☐	Controllo pendenza scarichi condense	

Data

28/01/2026
28/01/2026