

RAPPORTO DI INTERVENTO

[Handwritten signature]

CLIENTE	<u>MAGNA</u>	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO	<u>IMPIANTO ESIC.</u>	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	<u>26 M</u>	☐	☐	☐	☐
MODELLO	<u>XD 101 XD 102</u>	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA	<u>XD 103</u>	☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORRE IN VOSTRA PRESSIONE LA MANUTENZIONE TRIENNALE SULLE MACCHINE IN OGGETTO DEI RELATIVI QUOTI E PERIODE DI MANUTENZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO N°8 ESIC. XD 101 IMPIANTO AGORA DISTESO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>DISPOMUSIO</u>	<u>10</u>				
<u>DELAGO</u>	<u>10</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE cos. Fornitura 96015338
SABINO SANTO
20/05/2026

FIRMA DEL TECNICO [Handwritten signature] FIRMA DEL CLIENTE MAGNA
MCCHIRT S.p.A.
C.F./P.IVA 05691610728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.

APPARECCHIATURA EDICASSORI
AD101+AD102+AD103

OPERATORE PIRELLA MARIO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☒	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☒	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☒	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☐	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☐	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☐	Controllo rumorosità ventilatore	
☐	Controllo assorbimenti elettrici	
☐	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☐	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

20/05/2016