

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>FRANCESCO P.</u>
PRESSO	<u>FRANCA</u>
COMMESSA	<u>26 m h</u>
MODELLO	<u>GRUPPO</u>
MATRICOLA	<u>BEVANTE</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE IN UOMO RILASCIARE
LA MANUTENZIONE TECNICA SULLA SUE GRUPPO
OGGETTO DI INTERVENTO GRUPPO E RILASCIARE
DI FONDAZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>FRANCESCO P.</u>	<u>06</u>				
<u>DE PAB</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE		<u>23/04/2020</u> Cod.For. <u>91015338</u> <u>23 APR 2020</u>
FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	CLIENTE evvuto con riserva e verifica Firma Leggibile <u>[Firma]</u>

APPARECCHIATURA CECA BEVADE

OPERATORE MARCO RIGANO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☒	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☐	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☐	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

23/01/26