

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIGAS P</u>
PRESSO	<u>ROGADO DOWE</u>
COMMESSA	<u>26 M M</u>
MODELLO	<u>HF SEASE</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETUANDO GOTE DA NORMA ELETTRICA LA
MANUTENZIONE INTERIORE SUI SISTEMI IN OGGETTO
DA I NOSTRI CONTROLLI E RIMOVEDI DI FORNO IN
PIENO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIGAS P</u>	<u>03</u>				
<u>DELALO</u>	<u>03</u>				
<u>GRADACEN</u>	<u>02</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature] FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

Stampa: MACRO
Cod. For. 91015338
20 FEB. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile [Signature]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl

Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI

tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it

pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199

P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXOR1

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



APPROVAZIONE
Regolamento (UE)
n. 2015/2067 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA SPAGNOLI DADZE

ATLASE

OPERATORE F. GEMIANO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
☒	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

16/02/2026