

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGLIO PI
PRESSO	CENTRO INCERCHI
COMMESSA	25 M 14
MODELLO	DAIKIN
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUANDO COPIE DA VODMA INCERCHI
LA MANUTENZIONE INDICATA SULLA INCERCHI
OGGETTO CON I QUALI CONTROLLI E RISPONDERE
A SODDISFACENDO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCONI	05				
DE PALO	05				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MANAGNA
Cod.For. 910 15338
10 DIC. 2005
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma John G. C.
Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

APPARECCHIATURA DAI KW
Bosch Power

OPERATORE DAI KW

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
✓	Controllo teleruttori	
✓	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
✓	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
	Controllo rumorosità ventilatore	
	Controllo assorbimenti elettrici	
	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 01/12/2025