

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>LAB. PRESS.</u>
COMMESSA	<u>25 M 14</u>
MODELLO	<u>CARTELL</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO CORRE DA CODICE INCALZATO IN
MANUTENZIONE MANUTENZIONE SUE QUALITÀ IN
OGGETTO DI LAVORO QUANTITÀ E RISPONDI DI
MANUTENZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MASSIMO</u>	<u>05</u>				
<u>DE RUG</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

91015338
S. D'AMICO
29.11.2025

FIRMA DEL TECNICO [Signature] FIRMA DEL CLIENTE [Stamp]

APPARECCHIATURA ABT 1000 HTR 100
ASPUER

OPERATORE MARCO MARINO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 29/11/2025