

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	SAN GIUSEPPE
COMMESSA	25 M 14
MODELLO	PIRELLA GUE
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUAZIONE LAVORO DA UOMO IN CHIESA LA
VISTA ISPEZIONE F. GAS GATE DI D.P.R. N. 2573 DEL
2004 CON ESITO POSITIVO


LAVORO ESEGUITO DA ANGELO PASQUINO
RT 10187-CE-00513-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PASQUINO	03				
DE RISO	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<i>MAGNA PT</i>
PRESSO	<i>SU MECCANICA</i>
COMMESSA	<i>Z5 M 14</i>
MODELLO	<i>MITSUBISHI SW18</i>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO *EFFETTUANDO CORRE DA VORNA MANTENZIONE LA*
VORNA ISPEZIONE E GAS CORRE DA D.P.E. NOSTRO DEL
2004 GA FESITO ASENZA DI FUGA

PROVA ESEGUITA DA ANGELO BASILICOSTANNO
PAT 1018-GE-05813-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>Angelo</i>	<i>03</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Magna PT S.p.A.
C.F. e P.IVA 04886850728

FIRMA DEL TECNICO *[Signature]* FIRMA DEL CLIENTE *[Signature]*

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.

APPARECCHIATURA SU CALIBRATORE
HITACHI DWZ

OPERATORE MARCONI

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
✓	Controllo teleruttori	
✓	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
✓	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
✓	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
✓	Cambio feltrina	
✓	Controllo rumorosità ventilatore	
✓	Controllo assorbimenti elettrici	
✓	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
✓	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

27/01/25