



**Main
tech**
maintenance and technology

ANNUALIS + 3 M.

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno/Bari

Tel./Fax 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A Bari 434199

N. 01010
DATA 12/11/2005

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIAGAS R</u>
PRESSO	<u>SAN LEO</u>
COMMESSA	<u>20 M 14</u>
MODELLO	<u>RC GROUP</u>
MATRICOLA	<u>PIEGASUS</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFettuando COSE DA WORKS RILASCIARE SIA
LA VISIONE ISPEZIONE FUGAS COSE DA D.P.E. AD
573 DEL COI COI ESITO ADESSO DI FUGAS

PIU' ESEGUITA DA ANGELO ORSOGNUSO

PER ICIA - CEE 005813-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>ORSOGNUSO</u>	<u>02</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ATTENZIONE
Cod. For. 91015338
14 NOV 2005
"Ricevuto con riserva e verifica"

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



**Main
tech**
maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. 610/MC
DATA 12/11/2025

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	25.11.14				X
N. ORDINE	4500703834	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	RC GROUP PEGASUS DXW matr. 98.04536		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		



DESCRIZIONE LAVORO ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573
STRUMENTAZIONE ADOPERATA CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259
SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO Codice Fiscale: 05691610728 Denominazione: MAIN TECH S.R.L. Certificato: 326/13
PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01

QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO NESSUNA PERDITA.

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	2			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE nessuna perdita
--

Firma leggibile del tecnico  MAIN TECH S.R.L.	FIRMA DEL CLIENTE  MAGNA PT S.p.A.
Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.	

RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 24/11/2025 ore 13:47)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale: 05691610728
Denominazione: MAIN TECH S.R.L.
Certificato: 326/13
certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	04886850728	MAGNA PT S.P.A.

POMPA DI CALORE FISSA

Codice Apparecchiatura: 31*043871*00272696

Matricola: 98.04536 **Num. Circuiti:** 1
Marca: RC GROUP **Modello:** 08.E1G2
Codice Catasto: --
Ubicazione/Indirizzo: VIA DEI CICLAMINI, 4 MODUGNO (BA)
Destinazione d'uso: E.8 - Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.
Ermeticamente Sig.: No **E' presente un sistema di controllo perdite:** No



Carico massimo dell'apparecchiatura	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-448A	3,000	1.387	4,160

CONTROLLO DELLE PERDITE del 12/11/2025

Codice Intervento: 013485-92372

Esito: nessuna perdita
Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento

Num. Cert.

MRCNGL74R24F284Q MARCOTRIGIANO ANGELO

ICIM-CFP-005818-01
certificato valido alla data dell'intervento