

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIGGIA R</u>
PRESSO	<u>SSS RSO</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>PC GROUP</u>
MATRICOLA	<u>PEGASUS</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORREZIONE DA BOMBA INIEZIONE IN
VIRGINI TRATTORE SOUS INIEZIONE IN OGGETTO GIU
PIGGIA GASTRO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIGGIA MASLO</u>	<u>8/11</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

MAGNA
Cod. Fo. 910 15 338
14 NOV. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.

APPARECCHIATURA SA RSU
RC Roof

OPERATORE M. G. M. M. M.

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
☒	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 12/11/2025