

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	GRUPPO MERCHÉ
COMMESSA	25 M 14
MODELLO	SIKIN. FWY 1050C ZP-152
MATRICOLA	S.N X000220

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
MANUTENZIONE PROGRAMMATA			
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO CORRE DA CORONA MERCHÉ SIA LA VISIONI ISPEZIONE SANUACE CORRE DA D.F.R. N°573 DEL 2024 CON ESITO ASSEVERA DI FUGA.



PROVA FESSEGUITA DA ANGELO ARCONI
R5 1007-CP-005813-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
ARCONI ANGELO	03				
DE FRA	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	 Cod. For. <u>91015338</u> 10 DIC. 2025 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma Leggibile <u>Angelo Arconi</u>
		

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.

APPARECCHIATURA DAI KW
Bosch Power

OPERATORE DAI KW

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☐	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☐	Controllo rumorosità ventilatore	
☐	Controllo assorbimenti elettrici	
☐	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☐	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 01/12/2025