

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA PI</u>
PRESSO	<u>GENO STELLA</u>
COMMESSA	<u>25 M 14</u>
MODELLO	<u>ELISS + AMER</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GIORNO DA VOI IN CHIAMATA LA
MANUTENZIONE. MOTORE SPACCE SOTTO MACCHINA IN OFFERTA
DA I REAGENTI GAZZONI E PASTIGLIE DI FRENO
DI FRENO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA</u>	<u>09</u>				
<u>DELLA</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod.For. <u>91015338</u>
22 DIC. 2025
Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile <u>Chia Pire</u>

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

APPARECCHIATURA CEPITE STELLAS
ELIOS + ANTER

OPERATORE MACOMUSO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
	Controllo teleruttori	
✓	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

✓	Pulizia filtri aria	
✓	Cambio feltrina	
✓	Controllo rumorosità ventilatore	
✓	Controllo assorbimenti elettrici	
✓	Lavaggio batterie evaporanti	
✓	Lavaggio griglie	
✓	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
✓	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

10/12/25