

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<i>MAGNA R</i>
PRESSO	<i>GENIO RECEZIONE</i>
COMMESSA	<i>CG M OF</i>
MODELLO	<i>IMMANTO</i>
MATRICOLO	<i>DAIKIN</i>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

NR 4500705667

DESCRIZIONE LAVORO *ATTENDIAMO GORE DI VOSTRO UFFICIO
LA SOSTITUZIONE VALVOLA SCORRELLA L'HO SCOM +
GRUPPO DI RIFERIMENTO + PER LA OFFER DI RENDICE
DI QUELLO + VERIFICA DI FUNZIONAMENTO +
RECUPERO STABILITÀ*

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<i>NEOL</i>	<i>VALVOLA DI SICUREZZA LAR</i>	<i>6</i>	<i>φ 1/4"</i>
<i>NEOL</i>	<i>GRUPPO DI RIFERIMENTO</i>	<i>1</i>	<i>φ 1/4"</i>
<i>NEOL</i>	<i>REDUOTORE DI PRESSIONE</i>	<i>3</i>	<i>1/2" base φ 1/2"</i>
<i>NEOL</i>	<i>MANICONE</i>	<i>1</i>	<i>φ 1/4"</i>
<i>NEOL</i>	<i>VALVOLA A STERZO</i>	<i>1</i>	<i>φ 1/4"</i>

NOTE DEL TECNICO

PER ATTIVITÀ FRANCESCO LUIS

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>FRANCESCO LUIS</i>	<i>06</i>				
	<i>06</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO *[Signature]*

LA MANUTENZIONE	
Cod. For. _____	
27 GEN. 2026	
"Ricevuto con riserva e verifica"	
Firma Leggibile	<i>[Signature]</i>