

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNUS R</u>
PRESSO	<u>SAN EDIZ.</u>
COMMESSA	<u>CS 11 14</u>
MODELLO	<u>AD 103 +</u>
MATRICOLA	<u>AD 104</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GIORNO DA LAVORO INCHIESA LA
MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA MACCHINA IN
QUESTO GIORNO I RELATIVI GIORNI E RENDIMENTI
DI FIDELIZZAZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGNUS R</u>	<u>06</u>				
<u>08</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

MANUTENZIONE
Cod. Int. 91015338
24 NOV. 2025
Bicevuto con ricevuta e verifica
Firma Leggibile

APPARECCHIATURA ESICCA. SD
103 - SD 104

OPERATORE M. G. S. S. S.

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☐	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☐	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☐	Controllo rumorosità ventilatore	
☐	Controllo assorbimenti elettrici	
☐	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☐	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

19/11/2025