



**Main
tech**

maintenance and technology

Dal 18.11.22/21

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno/Bari

Tel./Fax 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A Bari 434199

N. 628106

DATA 13/11/2025

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MASSA &...
PRESSO	IMPIANTO ESIC.
COMMESSA	25.11.11
MODELLO	ES 10 101+
MATRICOLA	10 102

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

Effettuato controllo generale da uomo qualificato
e manutenzione straordinaria sugli impianti in
oggetto con i relativi controlli e sostituzioni
di ricambi.

QUANTITÀ

MATERIALE IMPIEGATO

QUANTITÀ

MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

N.B. IMPIANTO DI ESICAZIONE 10 101
DISTESO PER GOMME DELLO STESSO ROBOTER
PIÙ ANTICO DI PRECEDENTI CONTROLLI DI MANUTENZIONE
NE

NOME

ORA LAVORO ORDINARIO

ORA LAVORO STRA.

NOTT.

FESTIVE

KM

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

ALMAGNA
Cpd.Fon 91015338
18 NOV. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile



Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1



APPARECCHIATURA ESSICCATORE
SD 1014 SD 102

OPERATORE M. R. D. M. S.

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☒	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
	Controllo rumorosità ventilatore	
	Controllo assorbimenti elettrici	
	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

18/11/2015