

RAPPORTO DI INTERVENTO

(Handwritten signature)

CLIENTE	<u>PAGAN R</u>
PRESSO	<u>GENIO STEEL</u>
COMMESSA	<u>CS M 14</u>
MODELLO	<u>HYPER CI + C2</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO ENTRATA COLTE DA VOCHI INCLINATA A
MANUTENZIONE INFERIENZA SOTTO PIAZZA IN COLTE
CON I PERSONI COLTE E PIAZZA DI MANUTENZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>BRODO</u>	<u>05</u>	<u>16/10/20</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	
<u>BRODO</u>	<u>04</u>	<u>12/12/25</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MANAGNA
Cod.Fer. 9105338
22 DIC. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Alm Pico
Leggibile

FIRMA DEL TECNICO *(Handwritten signature)*

FIRMA DEL CLIENTE

APPARECCHIATURA AIRFF Q + C2
CEURO STELLA

OPERATORE Roberto Romano

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☒	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 16-17/12/20